

PYTANIA I ODPOWIEDZI Z DNIA 25.05.2021

1. Kto pokrywa koszty badania przez Jednostkę Notyfikowaną i rejestrację urządzenia w Urzędzie Dozoru Technicznego?
2. Oświetlenie poprzeczne na ścianach kabiny nie zawsze będzie komfortowe dla podróżujących windą. Zazwyczaj w windach stosowane jest oświetlenie sufitowe. Czy zamiast oświetlenia na ścianach kabiny można zastosować oświetlenie sufitowe?
3. Jak mają być wykończone drzwi zewnętrzne. Malowane na standardowy kolor producenta drzwi np. RAL7038, czy np. ze stali nierdzewnej szlifowanej?
4. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie paneli na ścianie z blachy laminowanej z wzorem imitującym drewno?
5. Czy firma budowlana wykonuje także malowanie szybu?

Ad 1.

Koszt badania przez jednostkę notyfikowaną pokrywa firma montująca windę, a koszt rejestracji urządzenia w Urzędzie Dozoru Technicznego pokrywa eksploatujący windę, Zamawiający.

Ad 2.

Oświetlenie poprzeczne na ścianach kabiny jest przedstawione jako minimalne wymagane, dodatkowo można zastosować oświetlenie sufitowe.

Ad 3.

Dopuszczone jest zarówno takie i takie rozwiązanie. Nie narzucone jest wykonanie wykończenia drzwi zewnętrznych konkretną metodą czy materiałem.

Ad 4.

Nie, nie dopuszczalne jest zastosowanie paneli na ścianie z blachy laminowanej z wzorem imitującym drewno.

Ad 5.

Szyb windy wykonany jest z konstrukcji żelbetonowej i przy takim wykonaniu nie jest wymagane jego malowanie, nie miałyby ono tutaj zastosowania.

-
1. Jako firma OTIS chcielibyśmy przystąpić do złożenia oferty na dostawę dźwigu w ramach projektu "STARA WARZELNIA".

Czy posiadają Państwo wzór umowy? Czy będzie ona negocjowana po wybraniu dostawcy?

Ad 1

Umowa na realizację przedmiotu zamówienia będzie udostępniona wybranemu wykonawcy po ogłoszeniu wyników zapytania ofertowego i będzie ona zawierała zapisy zgodne z treścią przedstawioną w zapytaniu ofertowym dotyczącym zakresu umowy.